A-A´
ŘEZ ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU
Zemina
Ochranná fólie
Pískové lože
(2x)AYKY-J 3x240+120 mm²
trubka HDPE 40/30
B-B´
ŘEZ ULOŽENÍ V KOMUNIKACI
ASFALT
Komunikace
Zemina
Chránička 1x Ø75/65 2xØ110/94mm
(2x)AYKY-J 3x240+120 mm²
trubka HDPE 40/30
C-C´
ŘEZ ULOŽENÍ V PŘÍJEZDU K RD
VOLNÝ TERÉN
Zemina
Ochranná fólie
2xChránička Ø110/94mm
1x Ø75/65
(2x)AYKY-J 3x240+120 mm²
trubka HDPE 40/30
Vyrovnávací vrstva upěchovaný výkopový materiál
Oplocení
D-D´
ŘEZ ULOŽENÍ V KOMUNIKACI
ASFALT
Komunikace
Zemina
Chránička Ø110/94mm
AYKY-J 4x35 mm²
Vyrovnávací vrstva upěchovaný výkopový materiál
E-E´
ŘEZ ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU
Zemina
Ochranná fólie
Pískové lože
AYKY-J 4x35 mm²
ŘEZ PROTLAKU KOMUNIKACE
ASFALT
REVIZE
DATUM
POPIS ZMĚNY
PODPIS
Schválil: Ing. Ivan Jícha
Odp. projektant: Ing. Petr Slavíček
Projektant: M. Bubník, K. Mádle
Číslo SPP: IE-12-6009748
Místo stavby: Strýčkovy (k.ú. Strýčkovy)
Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Název stavby: Strýčkovy - kNN od TS PB_1030 k čp. 24
IE-12-6009748
Část: C.Situační výkresy stavby
Název výkresu: Koordinační sitauční výkres
Zhotovitel: ENGIE Services a.s.
divize Energetická infrastruktura
Lhotecká 793/3
143 00 Praha 4 - Lhotka
mob.: 721 291 470
www.engie.cz
kamil.madle@equans.com
Č. zakázky: R.19 418.001.101151
Datum: 10/2021
Číslo paré:
Stupeň PD: DUR
Měřítko: 1:500
Formáty: 16xA4
List/počet listů: 1/1
Číslo výkresu: C.3
© Návrh řešení ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona
262 42
-8-