



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náměstí čp. 8,

262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČ: 00243221

SPIS. ZN.: 1038/2022/STAV/JP  
Č.J.: 1038/2022/STAV-8  
VYŘIZUJE: Patera Jan  
TEL.: 311 241 021  
E-MAIL: jan.patera@rozmitalptr.cz  
DATUM: 26.4.2022

## OZNÁMENÍ

### ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou na základě plné moci zastupuje EQUANS Services a.s., IČO 26121603, Lhotecká 793/3, Praha 4 - Kamýk, 143 00 Praha 412, jako nástupnická organizace ENGIE a.s. (dále jen "žadatel") podal dne 6.4.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Strýčkovy- kNN od TS PB\_1030 k č.p.24 IE-12-6009748, Strýčkovy** na pozemcích: st. p. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 64, 68, parc. č. 500/1, 503, 510/4, 510/6, 510/12, 510/13, 510/15, 510/18, 510/19, 514/3, 514/5, 514/7, 564/2, 568/2, 568/4, 568/5, 570, 574/5, 574/9, 627/3, 1387, 1390, 1392, 1393, 1416/2, 1418, 1419/1, 1419/2, 1421, 1422, 1423, 1425, 1591 v katastrálním území Strýčkovy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.**

Stavba obsahuje:

- Liniovou stavbu energetiky o celkové délce 650 m, s demontáží stávajícího venkovního vedení distribučních sítí a opravou trafostanice PB-1030. Dále bude provedena demontáž střešníků a ocelových konzolí. Původní nadzemní vedení NN v části dotčené výstavbou zemního kabelového vedení NN bude demontováno, včetně podpěrných bodů a pokládkou nového zemního kabelového vedení NN, bude provedena výměna vedení na stávajících odběrných místech a vytvoření nových přípojkových a rozpojovacích skříní v dané lokalitě. V rámci stavby bude provedeno uložení nové trubky HDPE určené pro optické vedení.
- V rámci komplexní opravy trafostanice PB-1030, vznikne provizorní trafostanice na pozemku č. 1423, která bude tvořena jednosloupovou trafostanicí z betonového podpěrného bodu. Umístění provizorní trafostanice je plánováno na dobu zhruba 6 měsíců.
- V rámci výstavby na dotčených pozemcích vznikne při pokládce nových kabelů NN (včetně výstavby pilířů) ochranné pásmo 1m od krajního kabelu na každou stranu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. §46.

Městský úřad v Rožmitále pod Třemšínem, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

### **15 dnů od doručení tohoto oznámení**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Rožmitále pod Třemšínem, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny Po a St 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00).

Pozemky: st. p. 85, parc. č. 564/1, 568/3, 1378, 1380, 1383, 1388, 1389, 1409, 1416/1 v katastrálním území Strýčkovy

účastníci řízení s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám – veřejnou vyhláškou Strýčkovy č.p. 56, Rožmitál pod Třemšínem

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: 27.4.2022

Sejmuto dne: .....

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
odbor výstavby a životního prostředí  
Rožmitál pod Třemšínem  
262 42

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.